



#### IV. Sample of Fire Safety Checklist/Inspection Report:

ज्ञापांक—...../

सं०सं०-तक०-.....

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक...../

सेवा में,

प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी,

.....

विषय :-

स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

.....

.....

प्रस्तावित स्थल तक अग्निशामक गाड़ियों को पहुँचने के लायक पर्याप्त चौड़ाई की सड़क है अथवा नहीं ? कृपया सड़क की चौड़ाई भी अवश्य लिखकर भेजे। सड़क की चौड़ाई एवं डेड इंड यदि हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें साथ ही निम्नलिखित सूचनायें स्पष्ट रूप से लिखें।

1. मुख्य सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है ?
2. मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या है ?
3. पहुँच पथ कहाँ जाती है ?
4. पहुँच पथ की चौड़ाई क्या है ?
5. पहुँच पथ प्रस्तावित स्थल से आगे की ओर जाती है अथवा समाप्त हो जाती है ?
6. प्रस्तावित स्थल के पास कोई कारखाना/स्कूल/क्लब/गैस गोदाम/शराब खाना आदि तो नहीं है ?
7. प्रस्तावित स्थल के आस-पास यदि कोई नदी तालाब आदि है अथवा नहीं ?
8. प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई बिजली का तार तो नहीं पार किया है ?
9. स्थल निरीक्षण करते समय **NBC part IV** की कंडिका 3.2 का भी ध्यान रखा करेंगे।
10. फायर इंजिनों को आने-जाने का सुगम रास्ता है अथवा नहीं ?

निदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित स्थल की भौतिक जाँच करते हुए अपने मंतव्य के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।